

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
Кушевский филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: ст. Кушевская  
пер. им.Б. Е. Москвича, 82  
Телефон, факс: 8 (86168) 5-43-44

Аттестат аккредитации: № RA. RU.514852  
от «12» августа 2015 г.

ОКПО 05944763, ОГРН 1052303652170  
ИНН/КПП 2348105200/234002001

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4622Кр**  
от "15" сентября 2017 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая (арт.скважина)

Пробы (образцы) направлены: помощником врача Сагайдак Л.Н.

Дата и время отбора пробы (образца): 13.09.2017 г. 11-00

Дата и время доставки пробы (образца): 13.09.2017 г. 12-30

Дата и время начала санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 13.09.2017 г.

Дата окончания санитарно-гигиенических испытаний пробы (образца): 15.09.2017 г.

Дата и время начала микробиологических испытаний пробы (образца): 13.09.2017 г.

Дата окончания микробиологических испытаний пробы (образца): 14.09.2017 г.

Код пробы (образца): **1.4622Кр.13.09.17.К 2.4622Кр.13.09.17.К**

Цель отбора: заявление № 675 от 07.04.2017г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы): Крыловское МУП "Водоканал"

Краснодарский край Крыловский район ст.Крыловская ул. Орджоникидзе 145

Объект, где производился отбор проб (образцов): в/кран арт. скважины № 4296

Краснодарский край Крыловской район Шевченковское сельское поселение

Цель испытаний: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды

нецентрализованного водоснабжения" по санитарно-гигиеническим и микробиологическим

показателям

Изготовитель: Крыловское МУП «Водоканал» ст. Крыловская ул. Орджоникидзе 145

Дата изготовления: 13.09.2017 г.

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка: стерильная и химически чистая лабораторная посуда — 0,5 л; 1,5 л



НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки: служебный спецтранспорт

Условия хранения: термосумка температура + 6 °С

Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель ИЛ:

	Терещенко Н.В.
Подпись	Ф.И.О.
	Шакун В.Г.
Подпись	Ф.И.О.

Вода питьевая (артскважина)		Протокол № 4622Кр от 15.09.2017г			
		Код образца (пробы) 1.4622Кр.13.09.17.К			
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах, не более	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, не более	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, не более	20±4	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, не более	менее 0,6	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
5	Общая минерализация (сухой остаток), не более	520±52	1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
6	Хлориды, не более	144±22	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
7	Железо, не более	<b>0,5±0,1</b>	0,30	мг/л	ГОСТ 4011-72
8	Сероводород, не более	менее 0,002	0,003	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.109-97

Ф.И.О. Заведующего лабораторией Мисюра С.Е. *Мисюра*

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Воспроизведение протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

		Протокол № 4622Кр. от 14.09.17г. Код образца (пробы) 2.4622Кр.13.09.17.К.			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиеническ ий норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
532	Число сапрофитных бактерий в 1 смз	1	не более 50	КОЕ/смз	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
	Число бактерий группы кишечных палочек (БГКП) в 1 дмз	не обнаружены	не более 100	КОЕ/дмз	
Испытания проводили:		ФИО		Подпись	
Ио завлабораторией,эксперт		Проценко Г.Ю.			



Орган инспекции  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Аттестат аккредитации органа  
инспекции №РА.RU.710012 от «10» мая  
2016 г.

«Утверждаю»  
главный врач Кушевского филиала  
ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»  
Л.С.Саакян  
Подпись МП

Гигиеническая оценка

№ 1484/001 « 15 » сентября 2017 года

испытуемая проба питьевой воды из арт.скважины согласно протокола № 4622Кр от 15.09.2017 г. **не соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения" по **санитарно-гигиеническим показателям (превышение показателей железа)** и **соответствует** по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

Пожиленкова Т.Н.

Зам.технического директора

Тяпкина О.В.

Тяпкина О.В.